

IHRE CHECKLISTE FÜR DIE JÄHRLICHE ERDGAS-HAUSSCHAU

So kontrollieren Sie Ihre Erdgas-Hausanlage Schritt für Schritt einfach selbst

GEHEN SIE JEDEN PUNKT DURCH UND KREUZEN SIE DIE ZUTREFFENDE ANTWORT AN:

JA NEIN

- | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Sind alle Absperreinrichtungen, zum Beispiel an Hausanschluss und Zähler, frei zugänglich? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Sind die Gasleitungen gut in Schuss und nicht verrostet? Achten Sie besonders auf Wand- und Deckendurchführungen sowie auf Rohre in feuchten, unbelüfteten Räumen. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Sind alle Gasleitungen gut befestigt und frei von angehängten Gegenständen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Sind Lüftungsöffnungen an Rohrverkleidungen vorhanden? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Stehen die Öffnungen für die Verbrennungsluft an Tür oder Wand des Heizraums offen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Reicht die Verbrennungsluftzufuhr nach Abdichtungen oder Einbau von neuen Fenstern und Türen aus? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Wurde im Fall der Installation einer neuen Abluft-Dunstabzugshaube oder eines neuen Abluft-Wäschetrockners ein Fachmann zurate gezogen? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Liegt die Schlauchleitung vom Herd zur Erdgas-Steckdose ohne Knick und ausreichend von Flammen und Hitze entfernt? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Brennt die sichtbare Flamme am Gasgerät durchgehend blau? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Sind Ihre Gasgeräte alle intakt und ohne äußerliche Rußspuren? Arbeiten Sie ohne auffällige Geräusche und Gerüche? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ALLES MIT „JA“ BEANTWORTET?

Prima, Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung.

SIE HABEN IRGENDWO EIN „NEIN“ ANGEKREUZT?

Sprechen Sie bitte umgehend mit Ihrem Vertragsinstallationsunternehmen oder Schornsteinfeger und lassen Sie die Schwachstelle fachmännisch beseitigen.

Datum / Unterschrift

UNSERE EMPFEHLUNG:

Bewahren Sie die fertig ausgefüllte Checkliste in Ihren Unterlagen auf. Gesetzlich sind Sie als Betreiber einer Gas-Anlage verpflichtet, diese Hausschau jährlich durchzuführen. Denken Sie also auch im nächsten Jahr daran.

STADTWERKE
KONSTANZ 